



- ✓ 可能的話把展示鮮肉櫃的高耗能燈換成低耗能燈。節能式照明能給鮮肉展示櫃提供合適的顏色、光強度和溫度。這類燈光能有暖色或微紅的效果，能為鮮肉增色，又不會發出太多的熱。
- ✓ 安裝天窗和窗戶，增加您鋪面的自然採光。

## 熱水

### 低費用(\$0 - \$500)行動

- ✓ 周末或假日等非營業期間就把電熱水系統關閉。
- ✓ 大多數熱水系統的溫度預設都偏高。把溫度調至60°C，完全足夠多數情況之使用。
- ✓ 目檢及補修滲漏。
- ✓ 用10毫米厚的絕緣料把熱水系統的管子和龍頭絕緣。
- ✓ 在管道內裝上捕熱頭，阻止管道失熱。
- ✓ 安裝開關定時器，或調至非高峰期用電，避免在高電費時段反復加熱用水。

- ✓ 安裝流量調節和AAA等級的水管裝置，或更新龍頭，可以減少熱水用量。

### 長遠計劃行動

- ✓ 更新你的電熱水系統，把它變成能用太陽能熱水系統的，可以節省耗能開支。

## 選備鮮肉及炊煮

### 低費用(\$0 - \$500)行動

- ✓ 備料區域內沒有人的時候就把排氣扇關了。
- ✓ 不在運作中時不要把設備停在待機狀態。
- ✓ 保持所有設備潔淨和有良好保養。

### 長遠計劃行動

- ✓ 把舊的設備更換成更節能的款式。
- ✓ 購置或更新器械時，如絞肉機和條鋸，祇購置規格適宜的。過大的設備往往耗電過多。

## 號召員工合作

- ✓ 號召員工合作，讓員工知道你在啓用節能措施，並知道他們自己能做什麼。
- ✓ 訓練員工學會節能，鎖定減低耗能的目標。
- ✓ 選用輕柔透風材料做的制服，這樣能讓員工身體涼快。

# 節能省錢 于鮮肉店

“使用了通風口之後  
我們就沒用那麼多空調了，  
所以確實省了很多錢。  
我們也裝上了新一代  
熒光燈，也因此減少了  
電費，還給員工和顧客帶來  
更好的照明度。”

市郊小型鮮肉店



## 你也可以節省啊！

請撥9319 0288安排一次免費耗能評估。

## 冷藏


### 低費用(\$0 - \$500)行動

- ✓ 張貼告示，提醒員工和顧客關合冰櫃和冷藏櫃的門。
- ✓ 確保冷藏櫃和冰櫃離牆壁起碼有10-15釐米寬。
- ✓ 檢查溫度設置。建議冰櫃溫度是-18度，冷藏櫃0-4度。

## 你知道嗎？

你的冷藏櫃或冰櫃每調低一度，耗能量就會增加3%。

- ✓ 冷藏櫃和冰櫃應盡量放置在最涼的角落，遠離食物加熱/炊煮設備、直曬等熱源。
- ✓ 檢查冷房里的溫度感應是否在合適的、夠得着的位置、是否運作正常(可與另一個溫度計較)。
- ✓ 冷藏櫃、冰櫃、冷房周圍勿堆放雜物，阻礙空氣流通。
- ✓ 把半空的冷藏櫃、冰櫃、冷房里的貨物調轉，用不着的電器就把它關了。



- ✓ 需要除霜的冰櫃應該每年進行兩到三次。
- ✓ 用定時器或下班回家前順手把祇放飲料而沒有易壞食物的冷藏櫃關了。
- ✓ 有玻璃頂的冰櫃和冷藏櫃，在晚間或不使用時，用蓋子或絕緣軟套子把頂部蓋好。用粘扣帶把立式展示凍櫃遮蓋好。
- ✓ 安裝響報器，門沒關好時可以驚動職員。
- ✓ 給較大的步入式設備或大型閘門冷藏櫃裝上簾子，能減低冷氣流失。
- ✓ 冰櫃的扇葉可以加裝一個系統，在門開著的時候把扇葉停了。
- ✓ 經常目檢密封膠，留意破裂和殘舊跡象，尤其是門的底部。必要時修補或更換密封膠。(夾一張5元鈔票在門上，如果能毫不費力就把鈔票拉出，就說明是時候更換密封膠了)。
- ✓ 確保冷凝器和蒸發器盤管潔淨，沒有灰塵。
- ✓ 檢查冷凝器是否需要更換。

### 長遠計劃行動

- ✓ 徵詢製冷專家，看看你的冷房是否有EC扇(電子轉換風扇)。如果沒有，考慮更用EC風扇，節電量可達30%。
- ✓ 購置新的小型(家用式)節能度高的冷藏櫃和冰櫃。  
瀏覽網站：[http://reg.energyrating.gov.au/comparator/product\\_types/](http://reg.energyrating.gov.au/comparator/product_types/)
- ✓ 向製冷專家瞭解各色大型商用製冷系統的能用效率。

### 你知道嗎？

一間普通的鮮肉店，有起碼50%的電費是用在冰櫃和冷藏庫存的。

### 取暖、通風及空調(HVAC)

#### 低費用(\$0 - \$500)行動

- ✓ 祇在必要時才開啓空調系統。
- ✓ 冬季里把取暖溫度設定在20°C，夏季空調24°C。冬季把溫度升高1°C和夏季把溫度降低1°C都會增加耗能百分之十。
- ✓ 檢查一下員工們是否都知道如何根據環境狀況來調控空調。
- ✓ 選用空調系統上的室外空氣經濟循環檔。
- ✓ 空調在運轉的時候把門窗都關了。
- ✓ 把房間內所有擋住通風和空氣流通的物品都移走。
- ✓ 把空調管道都裹上絕緣層，阻止冷氣跑掉。
- ✓ 把門、窗、吊扇都打開，有助空氣流動。
- ✓ 把後門、櫃檯間的門、櫃檯與其他工作間的門都關好，這樣能留住室內的冷空氣。

- ✓ 保養空調系統時宜遵循廠家說明書，兼確保：

- 系統沒有塵埃
- 盤管和過濾器潔淨，按需更換
- 檢查各管道是否有損壞或滲漏。

### 長遠計劃行動

- ✓ 空調系統需要更換時，換一個更節能的。
- ✓ 確保新空調系統的規格符合在用的空間大小。
- ✓ 在向北的室外增建外部遮陽，如屋簷或遮陽蓬。給陽光特多的窗戶添加遮陽膜。
- ✓ 考慮一下在入口處安裝空氣簾，這樣冬夏季都可以降低暖冷空氣從走廊流失。空氣簾在冷房的出入口也很有用，能有效阻止熱氣進來、冷氣跑掉。
- ✓ 考慮在入口處裝上膠帶簾子，減低冷氣流失。

### 你知道嗎？

給冷/凍房安裝膠帶簾子可以減低開門時的冷氣流失。



### 照明

#### 低費用(\$0 - \$500)行動

- ✓ 把陰暗的牆壁刷上淺色塗料，改善自然光線亮度。
- ✓ 利用標籤加訓練，保證員工都清楚所有開關在哪個地方、怎樣控制，以致不用燈的時候把燈關上。
- ✓ 非營業時間把展示櫃和冷藏櫃里的燈關掉。
- ✓ 定期清潔窗戶、照明裝置、天窗。
- ✓ 給不常用的房間安裝照明定時器或移動感應器(如，有人走進某範圍內時燈就開了)。
- ✓ 把過亮的區域內多餘的燈拆除。

### 長遠計劃行動

- ✓ 搞清楚是否能用多個而不是單個開關來控制照明。
- ✓ 更換舊的或耗電高的燈具，如熒光燈管和鹵素射燈，選用耗電低的二極管燈(LED燈)。